



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на  
отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Кариера и ТСИ „Лозенец“
Цел на заявеното ползване	Заустване на пречистени дъждовни води, формирани на площадката за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Хаджибунарска река
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA100R006
Място на заустване	Географски координати на точката на заустване: N – 41° 51' 38,3" E – 25° 59' 56,4" Надморска височина: Н – 127,90 м
Местност, административно-териториална и териториална единица, ЕКАТТЕ	С. Малко градище – имот № 00079 общ. Любимец, обл. Хасково 46574
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-год}} = 3864 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – на изход утаител

### ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ ТАБЛИЦА №1 – ОБЕКТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАУСТВАНЕ № 1	ПОКАЗАТЕЛИ		СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
дъждовни води	Активна реакция рН	6-8,5	на тримесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup> кг/дн		
	Неразтворени вещества	50	на тримесечие	еднократна
	Разтворени вещества	1000	на тримесечие	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.

Условия, съобразно спецификата на обекта

- 1.Пречиствателното съоръжение – двукамерен утаител - да се изгради и въведе в експлоатация до 31.08.2012г.
- 2.При поройни дъждове и обилно снеготопене, да се извършва проверка на пречиствателното съоръжение и при необходимост да се почиства.
- 3.Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.
- 4.Да се извършва неутрализация на отпадните води.
- 5.Изгребната яма да се почиства периодично.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес:гр. Пловдив - 4000, ул." Булаир" № 26 или Централна поща, п.к. 307.

**АТАНАСКА ТУНТОВА**

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнобеломорски район с център Пловдив

